

# EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EC - DECLARATION OF CONFORMITY

---

Wir, **Labor Strauss Sicherungsanlagenbau Ges.m.b.H. (LST)**  
We, **Wiegelestraße 36, A-1230 Wien**

---

erklären, dass das Produkt  
declare that the product

**Brandmelderzentralen Serie BC600**  
**Fire Detection Control Panels Series BC600**

---

im Originalzustand, bei bestimmungsgemäßem Einbau und Betrieb in  
in original condition, intended installation and use in

**Brandmeldeanlagen**  
**Fire detection and fire alarm systems**

---

gemäß den Bestimmungen der Richtlinien  
following the provisions of directives

**EMV2004/108/EG (EMV-Richtlinie), LVD2006/95/EG (Niederspannungs-Richtlinie)**  
**EMV2004/108/EC (EMC Directive), LVD2006/95/EC (Low Voltage Directive)**

---

mit folgenden Normen übereinstimmt:  
is in conformity with the following standards:

## **EN 55022:2010**

Einrichtungen der Informationstechnik: Funkstöreigenschaften – Grenzwerte und Messverfahren.  
Information technology equipment: Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement.

## **EN 50130-4:2011**

Alarmanlagen-Teil 4: Elektromagnetische Verträglichkeit; Produktfamiliennorm: Anforderungen an die Störfestigkeit von Anlagenteilen für Brand- und Einbruchmeldeanlagen sowie Personen-Hilferufanlagen.  
Alarm systems Part 4: Electromagnetic compatibility; Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and alarm systems.

## **EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009**

EMV - Grenzwerte für Oberschwingungsströme  
EMC - Limits for harmonic current emissions

## **EN 61000-3-3:2008**

EMV - Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen.  
EMC - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems.

## **EN 60950-1:2007 /A12:2011**

Einrichtungen der Informationstechnik - Sicherheit - Allgemeine Anforderungen.  
Information technology equipment - Safety - General requirements.

## **EN54-2:1997 + A1:2006**

Brandmeldeanlagen – Teil 2: Brandmeldezentralen  
Fire detection and fire alarm systems – Part 2: Control and indicating equipment

## **EN54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006**

Brandmeldeanlagen – Teil 4: Energieversorgungseinrichtungen  
Fire detection and fire alarm systems – Part 4: Power supply equipment

---

Wien, 15.03.2013



Dipl. Ing. Helmut Friedl  
Geschäftsführer / CEO  
Labor Strauss Sicherungsanlagenbau Ges.m.b.H.